

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.01052

(номер сертификата соответствия)

0002490

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн». Адрес: 141802, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59. ОГРН: 1055001001802. Телефон/Факс: +7 (495) 744-02-42

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн». Адрес: 141802, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59. ОГРН: 1055001001802. Телефон/Факс: +7 (495) 744-02-42

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Элементы вентиляции для скатных кровель марок «DÖCKE» (ДЁКЕ), «DACHA» (ДАЧА) согласно приложения №0002471.

Код ОК 39.25.90.800

Код ТН ВЭД России
22.29.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – сильногорючие (Г4). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – легковоспламеняемые (В3). Группа распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – сильнораспространяющие (РП4)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-09/02/24 от 09.02.2024 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.29.29-006-75232662-2023 "Элементы вентиляции для скатных кровель марок «DÖCKE» (ДЁКЕ), «DACHA» (ДАЧА). Технические условия"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.02.2024 по 08.02.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.01052

(номер сертификата соответствия)

0002471

(учетный номер бланка)

Элементы вентиляции для скатных кровель марок «DÖCKE» (ДЁКЕ), «DACHA» (ДАЧА):

Döcke PREMIUM/ Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Труба/
Döcke PREMIUM/ Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Колпак/
Döcke PREMIUM/ Выход канализационный ИЗЛ-110/500/ Труба/
Döcke PREMIUM/ Выход канализационный ИЗЛ-110/500/ Колпак/
Döcke/ Проходной элемент ROOT/
Döcke/ Проходной элемент NEXT/
Döcke/ Проходной элемент MONTERREY/
Döcke/ Гидрозатвор 170x250
Dacha/ Выход вентиляционный ИЗЛ-125/680/ Труба/
Dacha/ Выход вентиляционный ИЗЛ-125/680/ Колпак/
Dacha/ Выход канализационный ИЗЛ-110/500/ Труба/
Dacha/ Выход канализационный ИЗЛ-110/500/ Колпак/
Dacha/ Проходной элемент ROOT/
Dacha/ Проходной элемент NEXT/
Dacha/ Проходной элемент MONTERREY/
Dacha/ Гидрозатвор 170x250
Döcke PREMIUM/ Выход вентиляционный ИЗЛ-160/700/ Труба/
Döcke PREMIUM/ Выход вентиляционный ИЗЛ-160/700/ Колпак/
Döcke PREMIUM/ Выход канализационный НИ-110/500/ Труба/
Döcke PREMIUM/ Выход канализационный НИ-110/500/ Колпак/
Dacha/ Выход вентиляционный ИЗЛ-160/700/ Труба/
Dacha/ Выход вентиляционный ИЗЛ-160/700/ Колпак/
Dacha / Выход канализационный НИ-110/500/ Труба/
Dacha / Выход канализационный НИ-110/500/ Колпак/



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.